

UG.IR .271.6.2016 WP
(dodatkowe informacje do SIWZ)

- **Wykonawcy** -

Dotyczy: zamówienia publicznego pn.
**„Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wadowicach Dolnych
o część z salą widowiskowo – sportową”.**

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych - (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Zamawiający podaje Wykonawcom dodatkowe wyjaśnienia do wyceny posadzki sportowej w elemencie 5 „Podłoża i posadzki” w przedmiarze robót - Stan wykończeniowy.

Posadzkę sportową należy wykonać z parkietu dębowego grubości 22 mm na ślepej podłodze i legarach z drewna sosnowego suszonego odpowiedniej klasy, struganego czterostronnie oraz impregnowanego.

Prosi się o śledzenie na bieżąco strony internetowej Zamawiającego na której dostępna jest SIWZ, gdyż są już zamieszczane odpowiedzi na zadawane pytania do SIWZ oraz będą się pojawiały kolejne odpowiedzi dotyczące wyjaśnień do SIWZ, które będą pomocne przy sporządzeniu oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Na stronie internetowej Zamawiającego www.wadowicegorne.pl w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego została zamieszczona treść niniejszego wyjaśnienia pod nazwą – „Dodatkowe informacje do SIWZ”.

mgr Jerzy Kos

Wójt Gminy Wadowice Górne

