

UG.IR .271.6.2016 WP

- **Wykonawcy** -

Dotyczy: zamówienia publicznego pn.

„Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wadowicach Dolnych o część z salą widowiskowo – sportową”.

W związku z pytaniem dotyczącym SIWZ jakie wpłynęło do Zamawiającego - na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych - (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień .

Treść pytania , które wpłynęło za pośrednictwem faksu do Zamawiającego :

„Zwracam się do Zamawiającego z zapytaniem w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących ślusarki aluminiowej. Mianowicie czy okna O5i O6 są dymowe, napowietrzające czy tylko sterowane elektrycznie?. I tym samym proszę o określenie funkcji kwater rozwiernej i uchylnej dla okna O5 oraz kierunku otwierania tych okien”.

Odpowiedź Zamawiającego do w/w zapytania o wyjaśnienie do SIWZ.

Zamawiający wyjaśnia, że okna (ślusarka aluminiowa) oznaczone w projekcie budowlanym jako O5 i O6 są oknami z kwaterami uchylnymi i kwaterami otwieranymi (kwatera w oknie O5) oraz z częściami stałymi. Układ kwater otwieranych oraz uchylnych wraz z częściami stałymi w poszczególnych rodzajach stolarki aluminiowej pokazano na rys. A.13 projektu budowlanego .

Opis szklenia oraz sposobu otwierania kwater został opisany w części opisowej zestawienia stolarki (parametry techniczne - rys A.13) .

Projektowane okna są sterowane elektrycznie, nie są dymowe oraz napowietrzające. Kierunek otwierania tych okien – do wewnątrz sali.

Na stronie Zamawiającego www.wadowicegorne.pl w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego została zamieszczona treść niniejszego wyjaśnienia pod nazwą – „Odpowiedź nr 2 do SIWZ”

mgr Jerzy Kos

Wójt Gminy Wadowice Górne