

-Wykonawcy-

Dotyczy : zamówienia publicznego na zadanie inwestycyjne pod nazwą :
„Remont budynku GOKS i R w Wadowicach Górnych z/s w Wadowicach
Dolnych , wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego – plac spotkań i
rekreacji , oraz wykonanie ogólnodostępnych placów zabaw
w Wadowicach Dolnych i Przebendowie”

W związku z pytaniem dotyczącym specyfikacji istotnych warunków zamówienia jakie
dotarło do Zamawiającego w dniu 10.02.2010 r - na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 ze
zmianami) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień .

Pytanie .

Proszę o przedstawienie dodatkowych informacji do następujących
pozycji:

- 3.5- proszę podać grubość płyt styropianowych
- 3.5a- proszę podać grubość płyt styropianowych
- 10.1- proszę podać rodzaj i grubość płyt warstwowych
- 10.2- proszę podać rodzaj i grubość płyt warstwowych

Odpowiedź :

Do poz. 3.5 – grubość płyt 4 cm

Do poz. 3.5 a.

Wyceniając pozycję należy uwzględnić przyklejenie jednej warstwy siatki
wzmacniającej do ościeży jak podano w poz. 3.5

Do poz. 10.1

Należy uwzględnić płyty ATLANTIS z rdzeniem styropianowym - gr 15 cm
z akcesoriami (kształtowniki stalowe do montażu obudowy klatki schodowej
w łącznej wielkości 33 m²).

Do poz. 10.2

Należy uwzględnić płyty ATLANTIS gr 15 cm z rdzeniem styropianowym

Dyrektor GOKS i R
Zofia Midura